













Sw(430kg) = 16.59m
Mehrabstand nach DIN EN 50341: ac=9.59m



Bezeichnung:				AUSLEG.	$S_{N(1+2T)}$	$S_{N(10T)}$	MESS- JAHRE
SEIL- BEZ.	U_N [kN]	BÜNDEL SEILTYP / QUERSCHNITT	TEMP.	[N/mm ²]	[N/mm ²]	BER- ART	
A	380	4 AL/ST Leitseil	80°-KRD	44,27	43,00	26	
B	380	4 AL/ST Leitseil	80°-KRD	44,28	43,00	26	
C	380	4 AL/ST Leitseil	80°-KRD	44,28	43,00	26	
D	380	4 AL/ST Leitseil	80°-KRD	44,29	43,00	26	
E	380	4 AL/ST Leitseil	80°-KRD	44,29	43,00	26	
F	380	4 AL/ST Leitseil	80°-KRD	44,30	43,00	26	
V	ES	1 AL/ST Erdseil	40°-KRD	46,56	45,00	26	
Z	SL1	1 LWL-Luftkabel	40°-KRD	43,47	42,00	26	

KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)

Planfeststellungsverfahren

Unterlagen nach § 43 EnWG



Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 367 - M 371		
Unterlage: 4.2	Blatt: 67 von 77	Maßstab: der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200

Erichervorschrift	: VDE 9/19 HSP	Berechnungsverfahren	: Ket
Separatoreineinbau ▽	: nicht vorhanden	Erdbeschleunigung	: $g = 10.00 \text{ m/s}^2$
Flugwegkugeln	: nicht vorhanden	Windzone	: Faktor 1.0 Zone 2 (50/-Zug/3) Aus
Vogelschutzarmaturen	: vorhanden	Eislast	: Faktor 1.0 Zone 1 (ZE=5+0.1d)
Seitliche Überhöhung	: 18.0m rechts -----	18.0m links -----	
Kettentart/-länge/-gewicht	: 2AK/6.7m/2900N 2TK/4.5m/1200N		

Nr.	Änderung	Datum	Name
ALIS-Liegenschaftskarte vom: 31.10.2014	Genehmigung des Landesvermessungsamtes: © Geobase 05/12/2014 © Geobase 02/01/2014	Koordinatensystem: ETRS89/UTM34N	Höhenystem: D44N2016
Bearbeitung:		festgestellt nach § 43c EnWG:	
Vorhabenträger: 50Hertz Transmission GmbH Hedestraße 2 10557 Berlin Aufgestellt: Berlin, den 31.03.2025.		 A. Dehade	
 M. Bröning		Dateibezeichnung: PPV TP CA L 639 0367-0371	
Gespräch:			