

PlvW - 165.3 - 109n
Portal 5/6 - 170.0 - WE2+7.5

Flur 11

Flur 2

380-kV-Ltg.
Pasewalk - Güstrow 637/638,
50 Hertz (in Planung)

20-kV-Ltg.
Eggenitz - Güstrow 353/316,
50 Hertz (wird demontiert)

UW Iven/West

Krummes Soll

Hinweis:
Die Grenzwerte werden an jedem Punkt unter der Leitung sowie im Nahbereich eingehalten. Es können im Einwirkungsbereich der Leitung keine Immissions- und Minimierungsorte identifiziert werden. Weitergehende Informationen sind dem Gutachten (Unterlage 7.1.1.1) zu entnehmen.

Hinweis:
Da eine Berechnung auf den prov. Korridor der nördlichen Einspeisung nicht möglich ist, stellt ein wahrscheinlicher Verlauf des Provisoriums die Berechnungsgrundlage dar. Die tatsächlichen Werte sind von der Ausführung des Provisoriums abhängig und können ggf. geringfügig variieren.

M. Brüning

Flur 3