Planfeststellungsverfahren
Unterlagen nach § 43 EnWG

50hertz | Elia Group

Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow

380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow - Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Abschnitt:

Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk

Titel:

Lageplan EMF M 347 - M 350 magnetische Flussdichte

Unterlage: 8.1.1.3	Blatt: 55 von 77	Maßstab: 1 : 2.000	Koordinatensystem: ETRS 89 / UTM Zone 33

Legende:

magnetische Flussdichte in μT: 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | >100

Wohnbebauung im Expositionsbereich (Whs.)

ISO-Linien magnetisch (6.0)

- Abspannmast – mit Bemaßung bis zum äußeren Seil
- Tragmast – mit Bemaßung bis zum äußeren Seil
- MMO 12 – Minimierungsort mit Nr.
- IO 12 – Immissionsort mit Nr.

Bestandsleitung (wird demontiert), Schutzstreifen, Flurstücksgrenze, Leitungsachse, Flurstücksnummer, ruhendes äußeres Seil, Maststandort

Grenzen :

Staat, Land, Reg.Bez., Kreis, Stadt/Gem., Gemarkung, Flur, Flurstück, Nutzungsartengrenze, LSG / NSG, WSG, Sondergebiete

ALKIS: © GeoBasis-DE/LGB 2024, © GeoBasis-DE/M-V 2024

0 50 100 150 200m

Vorhabensträgerin:	50Hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 D-10557 Berlin	Bearbeitung:	OMEXOM Hochspannung GmbH An der Marktbrücke 1 D-07554 Korbußen

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: Berlin, 31.03.2025

A. Deharde M. Brüning

festgestellt nach § 43b EnWG: