

Netzverstärkung Pasewalk – Güstrow

Höchstspannungsleitung Güstrow – Siedenbrünzow –
Iven/West – Pasewalk/Nord – Pasewalk;
Drehstrom Nennspannung 380 kV
(BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Folgebedingte Einschleifung der 380-kV-Leitung

Lubmin – Altentreptow/Süd in das Umspannwerk Iven/West

Antrag auf Planfeststellung gemäß § 43 EnWG

Anhang 5 zu Unterlage 8.4

**Ableitung der geeigneten, verhältnismäßigen und
verfügbaren Minderungsmaßnahmen für die
maßnahmenrelevanten Rastvogelarten**



Ableitung der geeigneten, verhältnismäßigen und verfügbaren Minderungsmaßnahmen für die maßnahmenrelevanten Rastvogelarten

Wissen- schaftli- cher Name	Deutscher Name	VSRL ¹	BNatSchG ²	RL W ³	vMGI- Klasse ⁴	Zuordnung der geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen (MV)	
						Neubau	Rückbau
A	B	C	D	E	F	G	H
Gänse							
<i>Anser albifrons</i> *	Blässgans	-	§	k. A.	C	Maßnahme V_{AR}17: Erdseilmarkierung mit Vogelschutzmarkern Betrifft die Spannungsfelder zwischen den Endknotenpunkten MlvS_2 und MlvS_1 sowie die Neubau-Masten M109n und M110n	-
<i>Anser fabalis</i> *	Saatgans	-	§	-	B		

Tabellenerläuterung

* die Art kommt in M-V derzeit nicht als Brutvogel vor (ausgestorben / Vorkommen als Durchzügler oder Wintergast)

1,2 Schutzstatus

- VSRL (Vogelschutzlinie):
Anh.1 Schutzstatus nach Anhang 1 EG-Vogelschutzrichtlinie BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz):
§ entsprechend BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 besonders geschützt
§§ entsprechend BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14 streng geschützt

- ³ HÜPPOP et. al. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten
* ungefährdet
- ⁴ vMGI-Klasse: vorhabenspezifische Mortalitätsgefährdung (durch Freileitungen) gemäß BERNOTAT & DIERSCHKE (2021)
A sehr hohe Gefährdung
B hohe Gefährdung
C mittlere Gefährdung
D geringe Gefährdung
E sehr geringe Gefährdung



50Hertz Transmission GmbH

Heidestr. 2
10557 Berlin
Deutschland

Tel. +49 (30) 5150-0
Fax +49 (30) 5150-4477
info@50hertz.com
www.50hertz.com